



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 002/2023

Processo I-101/2022

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Águas Claras e Jd. Anésia

Diante da constatação de pressões inferiores ao estabelecido na NBR 12218, foi solicitado à Concessionária BRK Ambiental, novo monitoramento, por data logger, nos logradouros Luís Terassi, Jsd. Águas Claras e Maria Augusta Borelli, Jd. Anésia.

O monitoramento foi realizado no período de 13/12/2022 a 27/12/2022, sendo o equipamento retirado as 9:30min do dia 27/12.

Verificamos que no Logradouro Luis Terassi, as pressões disponibilizadas na rede de distribuições atendem os padrões estabelecidos na NBR 12218.

No Logradouro Maria Augusta Borelli, constatamos que as pressões disponibilizadas na rede de distribuição não vêm atendendo as especificações mínima, definidas na NBR supracitada.

Conforme dados apresentados na Tabela 1, verifica-se que as oscilações no abastecimento vêm ocorrendo, aos finais de semana, principalmente no horário do almoço, horário de maior consumo.

Data	Horário	Pressão mínima aferida
17/12	11:15 as 13:15; 13:45 as 14:45;	7 mca
18/12	10:00 as 13:30	7 mca
24/12	10:00 as 10:15; 11:15 as 11:45; 13:15 as 13:30; 17:00; 17:30 as 17:45; 18:15 a 18:30; 19:00	7 mca

Tabela 1

Diante das informações apresentadas, concluímos que a Concessionária BRK Ambiental não vem atendendo as especificações mínimas de pressão, estabelecidas da NBR 12218, na distribuição de água no bairro Jd. Anésia.

Constatou-se oscilações de pressão, no período considerado horário de almoço, nos dois finais de semanas monitorados.

Este é o relatório.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Porto Ferreira, 10 de janeiro de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador