



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 003/2023

Processo 62/2023

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Jd. Serra d'água e Jd. Santa Rosa

Foi realizado no período de 23/08/2023 a 30/08/2023, monitoramento de pressão nos bairros Jd. Serra D'água e Jd. Santa Rosa. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento ocorreu nas Ruas João Moreschi, bairro Jd. Serra D'água e Rua Sebastião Pereira, bairro Jd. Santa Rosa, sendo o monitoramento realizado através de datalogger.

Conforme dados apresentados no ofício OF-ADC-147-23-GO, constata-se que a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, vem sendo atendida.

Não foram constatadas aferições abaixo de 10 mca ou acima de 50 mca no período monitorado.

Considerando os dados fornecidos pela Concessionária, verifica-se que a pressão da água distribuída, vem mantendo-se estáveis e dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218.

Diante do exposto, concluímos que a distribuição de água nos bairros Jd. Serra D'água e Jd. Santa Rosa, vem sendo realizada de maneira satisfatória.

Porto Ferreira, 05 de setembro de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador