



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 005/2023

Processo 086/2023

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Jd. Esperança e Jd. Anésia

Foi realizado no período de 19/10/2023 a 25/10/2023, monitoramento de pressão nos bairros Jd. Esperança e Jd. Anésia. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento foi realizado através de datalogger, instalados nos logradouros: Rua Albina M. Peres e na Rua Estrada Velha da Fazendinha, Jd. Esperança e nas Ruas Lídia T. Bosseda e Magdalena S. Falco, Jd. Anésia.

De acordo com dados apresentados no ofício Of-ADC-167-23-GO, o aparelho instalado no logradouro Magdalena S. Falco, apresentou problemas técnicos.

Na Rua Albina M. Peres, constatou-se oscilações de pressão nos dias 21/10, 22/10, 23/10 e 24/10/2023.

Na Rua Estrada Velha da Fazendinha, constatou-se oscilações de pressão nos dias 19/10, 21/10, 22/10 e 24/10.

Na Rua Lídia T. Bosseda, a pressão na rede de distribuição atende a previsão mínima e máxima definida na NBR 12218.

Pelo exposto, conclui-se que as condições mínimas de pressão, estabelecidas em norma, não vêm sendo atendidas pela Concessionária BRK Ambiental.

Diante da constatação de aferições abaixo de 10 mca nos logradouros Albina M. Peres e Estrada Velha da Fazenda, o processo de monitoramento será encerrado e iniciado processo de fiscalização eventual, conforme art. 8º da Instrução Normativa nº 07/2019.

Porto Ferreira, 01 de dezembro de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador