



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 012/2024

Processo 001/2024

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, no bairro Jd. Porto dos Ipês.

Foi realizado no período de 26/01/2024 a 01/02/2024, monitoramento de pressão no bairro Jd. Porto dos Ipês. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento ocorreu no logradouro: Benedito de Lima bairro Jd. Porto dos Ipês, através de datalogger.

Conforme dados apresentados no ofício OF-ADC-018-24-GO, constata-se que a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, vem sendo atendida no logradouro monitorado. Verifica-se que a pressão da água distribuída, mantém-se estável, dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218.

Diante do exposto, concluímos que a distribuição de água no bairro Jd. Porto dos Ipês, vem sendo realizada de maneira satisfatória.

Porto Ferreira, 27 de março de 2024.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador