



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 034/2025**

Processo 044/2025

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, Vila Nova**

Foi realizado no período de 13/03/2025 a 20/03/2025, o monitoramento de pressão na Rua Comendador Agostinho Prada, Vila Nova. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende aos requisitos mínimos de 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e máximo de 50 m.c.a., estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

De acordo com os dados apresentados no ofício OF-078-25-CF, constata-se que dos 08 (oito) dias monitorados, apenas 01 (um), o dia 13/03, apresentou aferição de pressão abaixo de 10 m.c.a. em curto espaço de tempo (13:45min às 15:15min e 15:45min).

Apesar de serem constatadas aferições de pressão abaixo de 10 m.c.a., no dia 13/03 entendemos que o abastecimento de água pode ser considerado satisfatório, já que dos 08 (oito) dias monitorados, apenas o primeiro dia apresentou aferições de pressão abaixo de 10 m.c.a. em curto espaço.

Devido às aferições abaixo de 10 m.c.a. detectadas, a equipe de fiscalização da ARMPF realizará novos monitoramentos na região.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 14 de maio de 2025.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador**