



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Relatório de Fiscalização Eventual 107/2025

Relatório – Processo 150/2025

Assunto: Verificação de pressão na rede de distribuição de água tratada – Bairro José Gomes

Em atendimento à denúncia de falta de abastecimento de água na Rua Antônio Liberal, nº 405 – José Gomes, foi realizada fiscalização no dia 19 de agosto de 2025, com o objetivo de verificar as condições de abastecimento do local.

A vistoria contou com a presença de representantes da Concessionária, que efetuaram a aferição de pressão in loco no ponto denunciado, através de manômetro. Durante a aferição, constatou-se que a pressão disponível na rede se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela NBR 12218/1994 da ABNT – Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público, que determina como valores de referência mínimo de 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e máximo de 50 m.c.a.

Resultado da aferição:

Logradouro	Valor Aferido
Rua Antônio Liberal, nº 405 – José Gomes	22 m.c.a.

Conclusão:

A pressão aferida no local inspecionado encontra-se em conformidade com os padrões normativos, atendendo ao limite mínimo exigido de 10 m.c.a. e não ultrapassando o limite máximo de 50 m.c.a. definidos pela NBR 12218.

Porto Ferreira, 09 de setembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador