



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL Nº 129/2025

Processo nº 162/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada no bairro Santo Afonso

Entre os dias 17/09/2025 e 23/09/2025, foi realizado monitoramento de pressão na rede de distribuição de água tratada, através de data logger instalado no logradouro João Saniote, 296 - Santo Afonso.

O objetivo da ação foi verificar se a pressão disponibilizada na rede atende aos parâmetros estabelecidos pela NBR 12218 da ABNT, que determina valores mínimos de 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e máximos de 50 m.c.a.

Conforme dados encaminhados por meio do Ofício OF-265-25-SC, foram identificados períodos em que a pressão mínima não foi atendida. Em razão das aferições inferiores a 10 m.c.a., foi emitido o Termo de Notificação nº 099/2025, determinando à Concessionária BRK Ambiental a adequação da pressão no prazo máximo de 07 (sete) dias. Após, realização de novo monitoramento entre 16/10/2025 a 22/10/2025.

Posteriormente, a Concessionária protocolou nos autos o Ofício OF-326/25-RS, apresentando os resultados da nova aferição. Constatou-se que a pressão no logradouro João Saniote, 296 foi normalizada.

Conclusão

Diante das informações verificadas constata-se que houve regularização dos parâmetros de pressão, que passaram a atender às exigências da NBR 12218.

Assim, conclui-se que a Concessionária BRK Ambiental promoveu a correção da não conformidade, restabelecendo as condições mínimas de pressão na rede de distribuição, no logradouro João Saniote, 296.

Porto Ferreira, 07 novembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador