



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL Nº 132/2025

Processo nº 135/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada nos bairros José Gomes e Jd. Porto Seguro

Entre os dias 19/08/2025 e 25/08/2025, foi realizado monitoramento de pressão na rede de distribuição de água tratada, através de data logger instalados nos logradouros Rua Antônio Thomaz Pereira 165, José Gomes e na Rua Alcyr Americo da Silva 295, Porto Seguro.

O objetivo da ação foi verificar se a pressão disponibilizada na rede atende aos parâmetros estabelecidos pela NBR 12218 da ABNT, que determina valores mínimos de 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e máximos de 50 m.c.a.

Conforme dados encaminhados por meio do Ofício OF-231-25-RS, foram identificados períodos em que a pressão mínima não foi atendida o logradouro Alcyr Américo da Silva.

Em razão das aferições inferiores a 10 m.c.a., foi emitido o Termo de Notificação nº 098/2025, determinando à Concessionária BRK Ambiental a adequação da pressão na Rua Alcyr Américo da Silva, nº 29, no prazo máximo de 07 (sete) dias. Após, realização de novo monitoramento entre 08/10/2025 a 14/10/2025.

Posteriormente, a Concessionária protocolou nos autos o Ofício OF-304/25-RS, apresentando os resultados da nova aferição. Constatou-se que a pressão no logradouro Alcyr Américo da Silva, nº 29 foi normalizada.

Conclusão

Diante das informações verificadas constata-se que houve regularização dos parâmetros de pressão, que passaram a atender às exigências da NBR 12218.

Assim, conclui-se que a Concessionária BRK Ambiental promoveu a correção da não conformidade, restabelecendo as condições mínimas de pressão na rede de distribuição.

Porto Ferreira, 13 novembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador