



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 004/2023

Processo 063/2023

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Lagoa Serena e Vila Salgueiro

Foi realizado no período de 06/09/2023 a 13/09/2023, monitoramento de pressão nos bairros Lagoa Serena e Vila Salgueiro. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento foi realizado através de datalogger, instalados nos logradouros: Rua Nicolau Corteze, Lagoa Serena e Rua Júlio Cheffer, Vila Salgueiro.

Não foram constatadas aferições inferiores à 10mca, em ambos os logradouros, de acordo com os dados apresentados no ofício OF-ADC-151-23-GO.

Constata-se principalmente no período das 22h às 07h, pressões superiores à 50 mca, na Rua Júlio Cheffer. Sabe-se que pressões acima do permitido colaboram para o aumento de rompimentos das tubulações.

Pelo exposto, conclui-se que as condições mínimas de pressão, estabelecidas em norma, vêm sendo atendidas pela Concessionária BRK Ambiental.

Diante da constatação de aferições acima de 50 mca no logradouro Júlio Cheffer, o processo de monitoramento será encerrado e iniciado processo de fiscalização eventual, conforme art. 8º da Instrução Normativa nº 06/2019.

Porto Ferreira, 30 de outubro de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador