



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO 003/2024**

Processo 031/2024

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Jd. Sergio Dornelles e Jd. Independência.**

Foi realizado no período de 14/07/2024 a 22/07/2024, monitoramento de pressão nos bairros Jd. Sergio Dornelles e Jd. Independência. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento ocorreu nos logradouros: Rua José Pucci, Jd. Sérgio Dornelles e Rua Manoel J. Ribeiro, Jd. Independência, através de datalogger.

Conforme dados apresentados no ofício OF-ADC-110-24-GO, constata-se que a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, vem sendo atendida nos logradouros monitorados. Verifica-se que a pressão da água distribuída, mantém-se estável, dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218.

Diante do exposto, concluímos que a distribuição de água nos bairros Jd. Sergio Dornelles e Jd. Independência, vem sendo realizada de maneira satisfatória.

Porto Ferreira, 06 de agosto de 2024.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador**