



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 18/2025**

Processo 026/2025

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada**

Diante do informe de possível oscilação de pressão, realizado pela Concessionária BRK Ambiental, juntada aos autos, nota interna, e das diversas reclamações de usuários quanto a falta d'água em vários bairros da cidade. A ARMPF expediu Termo de Notificação nº 019/2025, determinando a regularização do abastecimento de água no prazo máximo de 3 horas.

Conforme vistoria *in loco* realizada na manhã do dia 07/02/2025, constata-se que a pressão na rede de distribuição atende as especificações mínimas de 10 mca, definidas na NBR 12218. As aferições obtidas são apresentadas na tabela abaixo.

Pressões aferidas na fiscalização <i>in loco</i>		
Data	Endereço	Pressão aferida
07/02/2025	Rua João Gaudêncio Mazotti, nº 600	23 mca
	Rua Constantino João, nº 441	14 mca
	Rua João Dentello, nº 275	25 mca

Diante das aferições constatadas, evidencia-se que a pressão mínima de 10 mca está sendo atendida pela Concessionária BRK Ambiental, nos pontos monitorados.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 16 de abril de 2025.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador**