



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 120/2025

Processo 155/2025

Conserto de vazamento na rede de distribuição de água tratada

No dia 26 de agosto de 2025 a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria na Av. Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que constatou vazamento de água tratada na rede de distribuição.

Em razão da constatação, foi emitido o Termo de Notificação nº 091/2025, notificando a Concessionária BRK Ambiental para adequação do vazamento detectado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

A Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos o Ofício OF-226-RS, no qual comprova a adequação do vazamento da rede de água. Além da comprovação realizada pela Concessionária, a equipe de fiscalização da ARMPF constatou in-loco a adequação do local.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 091/2025, promovendo a correção do vazamento de água tratada no prazo regulamentar. Dessa forma, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada dentro do prazo previsto no anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 23 de outubro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador