



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 130/2025

Processo 185/2025

Verificação de Pressão na Rede de Distribuição de Água Tratada – Bairro Santa Marta

No período de 10 a 14 de outubro de 2025, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada, no endereço Rua Manoel Tangerino, nº 2330, Bairro Santa Marta.

O objetivo do monitoramento foi verificar se a pressão da água disponibilizada na rede atende aos limites mínimos e máximos estabelecidos pela NBR 12218 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que determina valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

Conforme informações apresentadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-306/25-RS, não foram constatadas medições inferiores a 10 m.c.a. durante o período analisado.

Conclui-se, portanto, que as pressões verificadas atendem aos parâmetros definidos na NBR 12218, garantindo a adequada pressão de abastecimento no Bairro Santa Marta.

Porto Ferreira, 12 novembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador