

## **Relatório de Fiscalização Eventual 146/2025**

**Processo: 201/2025**

Foi realizada na manhã do dia 06 de novembro de 2025 vistoria na Av. Totó Ramos, 425 - Cristo, a fim de verificar possível extravasamento de esgoto no local.

Conforme Termo de Vistoria nº 201/2025, constata-se extravasamento de esgoto em PV (poço de visita). Diante da constatação, notificamos a concessionária BRK Ambiental, através do Termo de Notificação nº 113/2025, a realizar os procedimentos necessários para a adequação do local, no prazo máximo de 48h.

Conforme apurado nos autos, tramitação 3, constata-se que a Concessionária realizou os procedimentos necessários para a adequação do local. A Concessionária informou, através do ofício OF-341/25-RS, que realizou a desobstrução da tubulação, removendo resíduos e areia.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 01 de dezembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador