

Relatório de Fiscalização Eventual 150/2025

Processo: 204/2025

Foi realizada na manhã do dia 12 de novembro de 2025 vistoria na Rua Abel Trevisan nº 140 – Santa Rosa, a fim de verificar possível extravasamento de esgoto no local.

Conforme Termo de Vistoria nº 204/2025, constata-se extravasamento de esgoto no passeio público. Diante da constatação, notificamos a concessionária BRK Ambiental, através do Termo de Notificação nº 115/2025, a realizar os procedimentos necessários para a adequação do local, no prazo máximo de 48h.

Conforme apurado nos autos, tramitação 3, constata-se que a Concessionária realizou os procedimentos necessários para a adequação do local. A Concessionária informou, ofício OF-346/25-RS, que realizou a limpeza do ramal obstruído e da rede adjacente.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 03 de dezembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador