

Relatório de Fiscalização Eventual 154/2025

Processo: 205/2025

Foi realizada na manhã do dia 13 de novembro de 2025 vistoria na Av. Totó Ramos, 457 - Cristo, a fim de verificar possível extravasamento de esgoto no local.

Conforme Termo de Vistoria nº 205/2025, constata-se extravasamento de esgoto em PV (poço de visita). Diante da constatação, notificamos a concessionária BRK Ambiental, através do Termo de Notificação nº 116/2025, a realizar os procedimentos necessários para a adequação do local, no prazo máximo de 48h.

A Concessionária informou através do ofício OF-353/25-RS que no momento da diligência constatou que o Poço de Visita (PV) se encontrava no momento operando normalmente. Contudo, aproveitou a mobilização da equipe e realizou limpeza preventiva na rede coletora, com caminhão hidrojato.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 15 de dezembro de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador